

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Новоалтайска»

А.В. Егошина

16 февраля 2023 года

П Л А Н

мероприятий по устранению нарушений, установленных проверкой по пожарной безопасности в деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска» в период с 01.02.2023 по 14.02.2023, и зафиксированных в представлении от 16.02.2023 № 26-4-13-9 и предписании от 14.02.2023 № 22-012-2023/0147пп

№ п/п	Нарушения указанные в представлениях проверки	Лицо, допустившее нарушение	Содержащиеся в представлении проверки рекомендации по улучшению результатов деятельности, в осуществлении которой установлено данное нарушение	Мероприятия и меры, запланированные для устранения нарушения	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях электрощитовой обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 8 Федерального закона	Непомнящих А.Ю.	Провести организационные мероприятия по устранению нарушений	Внести изменения в обозначение с учетом установленной категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	до 10.04.2023	Пирогов Е.А.
2	На объекте защиты не разработаны программы противопожарного инструктажа	Непомнящих А.Ю.	Провести организационные мероприятия по устранению нарушений	Разработать и утвердить программы противопожарного инструктажа	до 10.04.2023	Непомнящих А.Ю.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Новоалтайска»

А.В. Егошина

16 февраля 2023 года

П Л А Н

мероприятий по устранению нарушений, установленных проверкой по пожарной безопасности в деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска» в период с 01.02.2023 по 14.02.2023, и зафиксированных в представлении от 16.02.2023 № 25-4-13-10 и предписании от 14.02.2023 № 22-012-2023/0146пп

№ п/п	Нарушения указанные в представлениях проверки	Лицо, допустившее нарушение	Содержащиеся в представлении проверки рекомендации по улучшению результатов деятельности, в осуществлении которой установлено данное нарушение	Мероприятия и меры, запланированные для устранения нарушения	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений, установленных на проездах и подъездах	Непомнящих А.Ю.	Провести организационные мероприятия по устранению нарушений	Установка электромагнитных замков на въездных воротах, установка соответствующего оборудования	до 10.04.2023	Пирогов Е.А.
2	На объекте защиты не разработаны программы противопожарного инструктажа	Непомнящих А.Ю.	Провести организационные мероприятия по устранению нарушений	Разработать и утвердить программы противопожарного инструктажа	до 10.04.2023	Непомнящих А.Ю.