

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 29.09.2023
Сертификат: 17 23 48 48 60 67 30 10 67 24 78 57 31 32 37 22 63 84 70 5
Выдан: Казначейство России
Владелец: Нейман Андрей Викторович, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Действителен: с 25.08.2022 по 18.11.2023

Общие сведения о КНМ

Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Дата начала КНМ: 15.02.2024
Дата окончания КНМ: 28.02.2024

Срок проведения (дней): 10
Вид государственного контроля (надзора): Федеральный государственный пожарный надзор

Вид КНМ: Выездная проверка

Характер КНМ: Плановое КНМ

№ п/п	Основание	Дата основания проведения	Текст основания проведения
1.	null План		

Информация о согласовании

Информация об органе прокуратуры:

Алтайский край, Прокуратура Алтайского края

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Необходимость согласования: Требуется согласования

Информация о проверяемом лице

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"

ИНН: 2208012136

ОГРН: 1052200801377

ОКВЭД:

№ п/п	код ОКВЭД	расшифровка ОКВЭД
1.	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Информация об Объектах КНМ

№ п/п	Местонахождение	Тип объекта	Вид объекта	Подвид объекта	Категория риска	Класс опасности
1.	658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д 13	Производственные объекты	здания, которыми контролируются лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	здания, которыми контролируются лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	чрезвычайно высокий риск	

Перечень действий

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Осмотр	15.02.2024	28.02.2024
2.	Опрос	15.02.2024	28.02.2024
3.	Получение письменных объяснений	15.02.2024	28.02.2024
4.	Истребование документов	15.02.2024	28.02.2024
5.	Отбор проб (образцов)	15.02.2024	28.02.2024
6.	Инструментальное обследование	15.02.2024	28.02.2024
7.	Испытание	15.02.2024	28.02.2024
8.	Экспертиза	15.02.2024	28.02.2024

Обязательные требования, подлежащие проверке

Проверочные листы

Проверочный лист: Приложение № 1 к приказу МЧС России № 78 от 09.02.2022 "Объекты всех классов функциональной пожарной опасности"

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
<p>1.1. Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее – условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности: выполнены ли в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные ТРОТПБ и нормативными документами по пожарной безопасности? Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123–ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ТРОТПБ), статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69–ФЗ "О пожарной безопасности" (далее – ФЗоПБ), статья 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384–ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", глава 4 Федерального закона от 29.06.2015 N 162–ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", статья 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
<p>1.2. Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее – условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности: выполнены ли в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные ТРоТПБ и стандартом организации, согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности? Статья 6 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ, статья 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384–ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", глава 4 Федерального закона от 29.06.2015 N 162–ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", статья 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
<p>1.3. Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее – условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности: выполнены ли в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные ТРоТПБ, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ТРоТПБ? Статья 6 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ, статья 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", глава 4 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", статья 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
<p>1.4. Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее – условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности: выполнены ли в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные ТРОТПБ, и результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРОТПБ? Статья 6 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, статья 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", глава 4 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", статья 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
<p>1.5. Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее – условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности: выполнены ли в полном объеме требования пожарной безопасности, установленные ТРОТПБ, и специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности? Статья 6 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, статья 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", глава 4 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", статья 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
<p>1.6. Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее – условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности: выполнены ли в полном объеме решения, предусмотренные проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке? Статья 6 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, статья 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", глава 4 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", статья 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>	
<p>2.1. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: соблюдения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, наружными установками и открытыми стоянками автомобилей? Статьи 4, 6, глава 16, статьи 78, 80, 100 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ</p>	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
2.2. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: обеспечения наружного противопожарного водоснабжения? Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	
2.3. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники? Статьи 4, 6, 78, 90, глава 22 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	
2.4. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: соблюдения конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания? Статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	
2.5. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: ограничения распространения пожара? Статьи 4, 6, 57, 58, 59, 78, 88, 138, 139, 140 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
2.6. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара? Статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТР о ТПБ, статья 20 ФЗоПБ	
2.7. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? Статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90, глава 22 ТР о ТПБ, статья 20 ФЗоПБ	
2.8. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: соблюдения показателей категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? Статьи 4, 6, главы 7, 8 ТР о ТПБ, статья 20 ФЗоПБ	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
2.10. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: обеспечения защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования иными системам противопожарной защиты (системой коллективной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной защиты, системы внутреннего противопожарного водопровода)? Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 106, 107, глава 31 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	
2.11. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: исполнения, размещения, управления и взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничения его развития? Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
2.12. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: соответствия алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? Статьи 4, 6, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	
2.13. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: реализации организационно–технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, предусмотренных проектной документацией (при ее наличии, за исключением требований, предусмотренных ППР) и (или) специальными техническими условиями и (или) рекомендациями по результатам расчетов пожарных рисков, исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРОТПБ? Статьи 4, 6, 51 78, ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
2.14. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: соответствия исходных данных, принятых для расчета величин пожарных рисков? Статьи 4, 6, 79, 93, глава 21 ТРОТПБ, пункты 5, 6 7, 8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 N 1084	
2.15. Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: соответствия исходных данных, использованных в исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРОТПБ? Статьи 4, 6 ТРОТПБ	
3. Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора? Статьи 4, 6, 64 ТРОТПБ	
4. Утверждена ли в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений? Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 8 (далее – ППР)	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
5. Допускаются ли лица к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности? Пункт 3 ППР	
6. Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации? Пункт 3 ППР	
7. Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек? Пункт 5 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
8. Организовано ли круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспеченного телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)? Пункт 6 ППР	
9. Исключено ли использование подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией? Пункт 8 ППР	
10. Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации работников, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении? Пункт 9 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
11. Размещена ли в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации – группа контролируемых помещений)? Пункт 10 ППР	
12. Запрещено ли курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации? Пункт 11 ППР	
13. Размещены ли на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"? Пункт 11 ППР	
14. Обозначены ли на объектах защиты места, специально отведенные для курения, знаком "Место курения"? Пункт 11 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
15. Обозначены ли на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ТРoТПБ? Пункт 12 ППР	
16. Обеспечено ли соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования? Пункт 13 ППР	
17. Проводятся ли своевременно проверки состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ? Пункт 13 ППР	
18. Хранится ли техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты? Пункт 13 ППР	
19. Составляются ли по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о повреждениях? Пункт 13 ППР	
20. Обеспечено ли устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия? Пункт 13 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
21. Проведены ли повторная огнезащитная обработка или ежегодные испытания либо осуществлены обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащиты в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ)? Пункт 13 ППР	
22. Исключена ли установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? Пункт 14 ППР	
23. Заделаны ли негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами? Пункт 15 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
24. Исключено ли хранение и (или) применение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов? Пункт 16 ППР	
25. Исключено ли использование чердаков, технических, подвальных и цокольных этажей, подполий, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, если это не предусмотрено проектной документацией? Пункт 16 ППР	
26. Исключено ли размещение и (или) эксплуатация в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков и других подобных помещений, и (или) хранение горючих материалов? Пункт 16 ППР	
27. Исключена ли установка глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, специально не предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности? Пункт 16 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
28. Исключено ли снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур–шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? Пункт 16 ППР	
29. Исключено ли проведение изменений объемно–планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)? Пункт 16 ППР	
30. Исключено ли размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие? Пункт 16 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
32. Исключено ли отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи) ? Пункт 16 ППР	
33. Исключена ли уборка помещений и чистка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Пункт 16 ППР	
34. Исключено ли закрытие жалюзи, остекление балконов (открытых переходов наружных воздушных зон), лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? Пункт 16 ППР	
35. Исключено ли на лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов? Пункт 16 ППР	
36. Исключено ли устройство в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресолей, конторок и других встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов? Пункт 16 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
37. Исключено ли размещение на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешних блоков кондиционеров? Пункт 16 ППР	
38. Исключена ли эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, пожарных отсеков и частей здания, а также помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности? Пункт 16 ППР	
39. Исключено ли проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности? Пункт 16 ППР	
40. Обеспечено ли содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? Пункт 17 ППР	
41. Обеспечена ли очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? Пункт 17 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
42. Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? Пункт 17 ППР	
43. Очищены ли от мусора и посторонних предметов приемки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? Пункт 18 ППР	
44. Закрыты ли на замок двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей? Пункт 18 ППР	
45. Размещена ли информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, подвалов и подземных этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок? Пункт 18 ППР	
46. Хранится ли специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах? Пункт 19 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
47.1. После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) хранится ли в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой? Пункт 19 ППР	
47.2. После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) утилизируется ли в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов? Пункт 19 ППР	
48. Производится ли очистка инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования? Пункт 19 ППР	
49.1. Обеспечены ли при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее – мероприятия с массовым пребыванием людей) осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности? Пункт 21 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
49.2. Обеспечены ли при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее – мероприятия с массовым пребыванием людей) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? Пункт 21 ППР	
50. Проводятся ли в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей только в светлое время суток? Пункт 21 ППР	
51. Обеспечено ли естественным освещением помещение для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей без электрического освещения? Пункт 21 ППР	
52. Исключено ли применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, не имеющих соответствующих сертификатов соответствия? Пункт 21 ППР	
53. Обесточены ли иллюминации или гирлянды при обнаружении неисправности в них? Пункт 21 ППР	
54. Установлена ли новогодняя елка на устойчивом основании? Пункт 21 ППР	
55. Исключено ли загромождение эвакуационных путей и выходов из помещений новогодней елкой? Пункт 21 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
56. Находятся ли ветки елки на расстоянии не менее 1 метра от перегородок, стен и потолков классов пожарной опасности К1 – К3, а также приборов систем отопления и кондиционирования? Пункт 21 ППР	
57. Исключено ли применение на объектах защиты с массовым пребыванием людей дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей (кроме культовых сооружений) ? Пункт 22 ППР	
58. Исключено ли проведение на объектах защиты с массовым пребыванием людей перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? Пункт 22 ППР	
59. Исключено ли уменьшение на объектах защиты с массовым пребыванием людей ширины проходов между рядами и (или) установка в проходах дополнительных кресел, стульев и др.? Пункт 22 ППР	
60. Исключено ли превышение на объектах защиты с массовым пребыванием людей нормативного количества одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количества, определенного расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре? Пункт 22 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
61. Обеспечено ли при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 ТР о ТПБ? Пункт 23 ППР	
62. Обеспечено ли наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток (за исключением дверей, ведущих в квартиры и непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания? Пункты 14, 24 ППР	
63. Хранится ли на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)? Пункт 25 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
64. Обеспечивают ли запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов возможность их свободного открывания изнутри без ключа? Пункт 26 ППР	
65. Обеспечено ли для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану? Пункт 26 ППР	
66. Исключено ли устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах)? Пункт 27 ППР	
67. Исключена ли установка раздвижных и (или) подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства? Пункт 27 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
68. Исключено ли размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации? Пункт 27 ППР	
69. Исключена ли блокировка дверей эвакуационных выходов? Пункт 27 ППР	
70. Исключено ли устройство в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов? Пункт 27 ППР	
71. Исключено ли фиксирование samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре)? Пункт 27 ППР	
72. Исключено ли снятие samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров? Пункт 27 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
73. Исключено ли изменение направления открывания дверей (за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования)? Пункт 27 ППР	
74. Обеспечена ли при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленная требованиями пожарной безопасности? Пункт 28 ППР	
75. Обеспечено ли наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания и уплотнений в притворах противопожарных, противодымных, дымогазонепроницаемых дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем? Пункты 14, 24, 29 ППР	
76. Исключена ли установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? Пункт 29 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
77. Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного? Пункт 30 ППР	
78. Обеспечено ли проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты? Пункт 30 ППР	
79. Надежно ли крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах? Пункт 31 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
80. Исключено ли нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени не обесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации)? Пункты 32, 35 ППР	
81. Выполнены ли транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях? Пункт 33 ППР	
82. Исключено ли ограничение в результате размещения транспарантов и баннеров проветривания и естественного освещения лестничных клеток и (или) препятствие использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре? Пункт 33 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
83. Исключена ли прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов Пункт 33 ППР	
84. Исключена ли прокладка и (или) эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелей) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий? Пункт 34 ППР	
85. Исключена ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия? Пункт 35 ППР	
86. Исключено ли пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями? Пункт 35 ППР	
87. Исключена ли эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией? Пункт 35 ППР	
88. Исключено ли обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами? Пункт 35 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
89. Исключено ли использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, и (или) с неисправными или отсутствующими терморегуляторами, предусмотренными их конструкцией? Пункт 35 ППР	
90. Исключено ли использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания электроприборов? Пункт 35 ППР	
91. Исключено ли использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания? Пункт 35 ППР	
92. Исключено ли размещение и (или) складирование горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры? Пункт 35 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
93. Исключено ли использование при проведении аварийных и других ремонтно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? Пункт 35 ППР	
94. Исключена ли прокладка электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку? Пункт 35 ППР	
95. Обеспечено ли наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения? Пункт 36 ППР	
96. Исключено ли закрытие и (или) ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности? Пункт 37 ППР	
97. Находится ли эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения? Пункт 37 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
98. Отличаются ли светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской? Пункт 37 ППР	
99. Размещаются ли линзовые прожекторы, прожекторы и софиты на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия? Пункт 38 ППР	
100. Исключен ли перевод встроенных в здания объектов с массовым пребыванием людей и пристроенных к таким зданиям котельных с твердого топлива на жидкое и газообразное? Пункт 39 ППР	
101. Исключено ли использование неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего технического обслуживания в установленном порядке? Пункт 40 ППР	
102. Исключено ли нахождение газовых приборов включенными без присмотра (за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя)? Пункт 40 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
103. Исключена ли установка (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? Пункт 40 ППР	
104. Исключено ли нахождение дверей вентиляционных камер открытыми? Пункт 41 ППР	
105. Закрываются ли вытяжные каналы, отверстия и решетки? Пункт 41 ППР	
106. Исключено ли подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов, отопительных печей, каминов, и (или) использование воздухопроводов для удаления продуктов горения? Пункт 41 ППР	
107. Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ? Пункт 41 ППР	
108. Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования? Пункт 41 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
109. Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? Пункт 42 ППР	
110. Определен ли порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений? Пункт 43 ППР	
111. Проводятся ли не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, составляются ли соответствующие акты? Пункт 43 ППР	
112. Осуществляется ли очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений взрывопожаробезопасными способами? Пункт 43 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
113. Исключена ли эксплуатация технологического оборудования в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации)? Пункт 44 ППР	
114. Обеспечена ли исправность гидравлических затворов (сифонов), исключаящих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости? Пункт 45 ППР	
115. Исключено ли осуществление слива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях)? Пункт 45 ППР	
116. Обеспечена ли исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов? Пункт 46 ППР	
117. Находятся ли клапаны мусоропроводов и бельепроводов в закрытом положении и имеют ли уплотнение в притворе? Пункт 46 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
118. Вывешена ли у органов управления кабиной лифта инструкция, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", утвержденная руководителем организации? Пункт 47 ППР	
119. Обеспечено ли поддержание в исправном состоянии функционирования систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них? Пункт 47 ППР	
120. Обеспечены ли безопасные зоны для маломобильных групп населения и других физических лиц соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста? Пункт 47 ППР	
121. Размещены ли на объекте защиты знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне? Пункт 47 ППР	
122. Извещено ли подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого? Пункт 48 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
123. Обеспечена ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения? Пункт 48 ППР	
124. Организовано ли проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? Пункт 48 ППР	
125. Обозначено ли направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения? Пункт 48 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
126. Исключена ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах? Пункт 49 ППР	
127. Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? Пункт 50 ППР	
128. Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу и размещается ли в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении? Пункт 50 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
130. Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей? Пункт 51 ППР	
131. Имеется ли табличка на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей? Пункт 51 ППР	
132. Обеспечено ли исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? Пункт 52 ППР	
133. Приспособлены ли водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года? Пункт 53 ППР	
134. Исключено ли использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения? Пункт 53 ППР	
135. Обеспечено ли бесперебойное энергоснабжение водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, в соответствии с требованиями норм? Пункт 53 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
136. Организованы ли работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с учетом инструкции изготовителя на технические средства? Пункт 54 ППР	
137. Соблюдаются ли при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации? Пункт 54 ППР	
138. Учитывает ли регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем? Пункт 54 ППР	
139. Хранится ли на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем? Пункт 54 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
140. Обеспечено ли ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке? Пункт 54 ППР	
141. Вносится ли информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? Пункт 54 ППР	
142. Привлекаются ли к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации? Пункт 54 ППР	
143. Исключен ли перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты (за исключением случаев, установленных пунктом 458 ППР, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения)? Пункт 55 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
144. Приняты ли руководителем организации необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов? Пункт 55 ППР	
145. Исключено ли выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей? Пункт 55 ППР	
146. Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты? Пункт 56 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
148. Располагаются ли газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и в подвальные этажи? Пункт 57 ППР	
149. Запираются ли пристройки и шкафы для газовых баллонов на замок и имеют ли жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ"? Пункт 57 ППР	
150. Обеспечено ли содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории? Пункт 58 ППР	
151. Обеспечено ли исправное техническое состояние пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров? Пункт 58 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
152. Закреплен ли моторист (водитель), прошедший подготовку для работы, за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров? Пункт 58 ППР	
153. Обеспечен ли объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям N 1 и 2 ППР? Пункт 60 ППР	
154. Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя? Пункт 60 ППР	
155. Ведется ли учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты? Пункт 60 ППР	
156. Организовано ли перед началом отопительного сезона проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? Пункт 77 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
157. Исключена ли эксплуатация печей и других отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах? Пункт 77 ППР	
158. Прекращена ли при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление), эксплуатация печи, при этом теплоизолирована ли поверхность поврежденной конструкции либо увеличена величина разделки (отступки)? Пункт 77 ППР	
159. Исключена ли эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов? Пункт 77 ППР	
160. Обеспечена ли перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи с установленной периодичностью? Пункт 78 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
161. Исключен ли допуск при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений? Пункт 79 ППР	
162. Исключено ли применение при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок в качестве топлива отходов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования? Пункт 79 ППР	
163. Исключена ли эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом? Пункт 79 ППР	
164. Исключена ли подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? Пункт 79 ППР	
165. Исключено ли разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без их предварительной продувки? Пункт 79 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
166. Исключена ли работа котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем? Пункт 79 ППР	
167. Исключена ли сушка горючих материалов на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках? Пункт 79 ППР	
168. Исключена ли эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? Пункт 79 ППР	
169. Исключены ли оставление без присмотра печей, которые топят, и (или) поручение надзора за ними детям? Пункт 80 ППР	
170. Исключено ли расположение топлива, других горючих веществ и материалов на предпочном листе? Пункт 80 ППР	
171. Исключено ли применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Пункт 80 ППР	
172. Исключена ли топка углем, коксом и газом печей, не предназначенных для этих видов топлива? Пункт 80 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
173. Исключена ли топка печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий? Пункт 80 ППР	
174. Исключено ли использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов? Пункт 80 ППР	
175. Прекращается ли топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей – не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну? Пункт 81 ППР	
176. Прекращается ли в организациях с дневным пребыванием детей топка печей не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ли ранее их ухода из здания? Пункт 81 ППР	
177. Залиты ли водой и удалены ли в специально отведенное для них место зола и шлак, выгребаемые из топок? Пункт 81 ППР	
178. Установлены ли металлические печи для отопления зданий только заводского изготовления? Пункт 82 ППР	
179. Обеспечивается ли выполнение технической документации изготовителей металлических печей? Пункт 82 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
180. Располагаются ли товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий – не менее 1,25 метра? Пункт 83 ППР	

Проверочный лист: Приложение № 2 к приказу МЧС России № 78 от 09.02.2022 "Объекты проживания людей"

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
1. Ознакомлены ли (под подпись) прибывшие в гостиницу, мотель, общежитие и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, физические лица с мерами пожарной безопасности? Пункт 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР)	
2. Вывешены ли в номерах и на этажах гостиниц, мотелей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, планы эвакуации на случай пожара? Пункт 84 ППР	
3. Выполнены ли на объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках? Пункт 84 ППР	
4. Исключено ли устройство в квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменение их функционального назначения? Пункт 85 ППР	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
5. Запрещено (исключено) ли нахождение без присмотра в зданиях для проживания людей источников открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)? Пункт 85 ППР	
6. Исключено ли хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 3, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях? Пункт 86 ППР	
7. Запираются ли пристройки и шкафы для газовых баллонов на замок и имеют ли жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись "Огнеопасно. Газ"? Пункт 86 ППР	
8. Размещается ли предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в многоквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны? Пункт 86 ППР	
9. Исключена ли эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа? Пункт 87 ППР	

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 22240061000207735502 от 15.02.2024**

Статус: Ожидает проведения
**Контролируемое
лицо:** КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
НОВОАЛТАЙСКА"
**Контрольный(на
дзорный) орган:** ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
10. Исключена ли проверка герметичности соединений деталей газовых приборов и (или) газового оборудования с помощью источников открытого огня? Пункт 87 ППР	